



URZĄD GMINY W RACIĄŻKU

ul. Wysoka 4 87-721 Raciążek, tel. 54 283 18 85, e-mail: gmina@raciazek.pl, www.raciazek.pl

Rada Gminy Raciążek

Wpł. dn. 28.09.2026

L.dz.

Raciążek 28.09.2026r.

IT.0003.7.2026.IN

Skierowano do

**Pani
Agnieszka Gierszewska
Radna Rady Gminy Raciążek**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 13.09.2026 r. (data wpływu do Urzędu Gminy – 14.09.2026 r., zarejestrowanej w dzienniku pod nr 5657), Gmina Raciążek informuje:

Ad. 1. Gmina nie została poinformowana, pracownicy gminy sami dostrzegli usterkę w dniu 24 sierpnia 2026 r..

Ad. 2. W dniu 24 sierpnia 2026 r. zgłoszono mailowo oraz telefonicznie.

Ad.3.Z informacji pozyskanej od Wykonawcy wynika, że zestawy zamontowano zgodnie ze sztuką budowlaną oraz dokumentacją. Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że prawidłowo zamontowany kosz traci stateczność najczęściej wskutek czynników zewnętrznych, takich jak:

- obciążenia wykraczające poza normalne użytkowanie: zawieszanie się na obręczy lub tablicy, wspinanie się na konstrukcję, obciążenie przez kilka osób naraz – ze względu na wysięg ramienia działają one na zamocowanie znacznie silniej niż sama gra

- zbyt silny wiatr działający na tablicę (który występował w dniach 21-23 sierpnia).

Ad. 4. Tak. Była to osoba, która pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.

Ad. 5. Tak.

Ad. 6. Tak.

Ad. 7. Tak. Dokumentacja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy.

Ad. 8. Tak, drugi kosz również został od razu zgłoszony.

Ad. 9. Uszkodzony kosz był odgradzony taśmami ostrzegawczymi oraz barierą.

Ad.10. Boisko nie było wyłączone z użytkowania, ponieważ usterka nie zagrażała bezpieczeństwu w pozostałej części obiektu.

Ad. 11. Kontrole stanu technicznego wykonywane są zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Ad. 12. Ponowne ustawienie kosza wymagało wykonania nowego fundamentu.

Ad. 13. Protokół.

Ad. 14. Naprawę zakończono w dniu 22.09.2026 r.

**Wojt
Maciej Malinowski**

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.