



URZĄD GMINY W RACIĄŻKU

ul. Wysoka 4 87-721 Raciążek, tel. 54 283 18 85, e-mail: gmina@raciazek.pl, www.raciazek.pl

IT.0003.9.2026.IN

Raciążek 05.10.2026r.

Rada Gminy Raciążek

Wpł. dn. 05.10.2026


L.dz. 198/2026 8

Skierowano do

Pan
Grzegorz Sobczak
Radny Rady Gminy Raciążek

W odpowiedzi na interpelację z dnia 18.09.2026 r. (data wpływu do Urzędu Gminy – 21.09.2026 r., zarejestrowanej w dzienniku pod nr 5799), Gmina Raciążek informuje, że proponowana przez Pana technologia to rozwiązanie tymczasowe. Zastosowanie masy asfaltowej na zimno rekomenduje się jedynie w przypadku doraźnych napraw.

W związku z tym, że zniszczenie nawierzchni jest poważne naprawy należy dokonać w sposób trwały i właściwy technologicznie, a zatem niezbędne będzie wycięcie oraz usunięcie uszkodzonych warstw asfaltowych, miejscowa wymiana lub wzmocnienie podbudowy i odtworzenie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej. Obecnie prowadzone są prace związane z wyceną kosztów trwałej naprawy.

Z-ca Wójta

mgr (art. Michał Suchomski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.