Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim

Aleksandrów Kujawski, 13 listopada 2026
NHŚ.52111.7.12.2026

KOMUNIKAT Nr 1/2026

w sprawie niezgodności parametrów fizykochemicznych wody z wartościami parametrycznymi

Dotyczy: korzystających z wodociągu gminy Raciążek – ujęcie przy ul. Wysokiej, administrowanego przez Gminę Raciążek z siedzibą przy ul. Wysokiej 4, 87-721 Raciążek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim, informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody z pobranych z wodociągu gminy Raciążek – ujęcie przy ul. Wysokiej, administrowanego przez Gminę Raciążek z siedzibą przy ul. Wysokiej 4, 87-721 Raciążek,
wykazały przekroczenie parametru mangan na poziomie 51 – 59 µg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej do 50 µg/l.

Komunikat dotyczy wszystkich konsumentów, w tym osób z grup szczególnie wrażliwych.

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Niezgodność z wartością parametryczną manganu w wodzie może wpływać na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (w tym smaku i zapachu), nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów - woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Aleksandrowie Kujawskim
Angelika Drab-Rybczyńska
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Juliusz Słowackiego 8a | 87-700 Aleksandrów Kujawski
+48 54 282 42 06
adres e-mail: sekretariat.psse.aleksandrowkujawski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-23088-67014-IJAWS-26